

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

  
В.Н. Иванов

« 18 » \_\_\_\_\_ 2017 года.

АКТ № \_\_\_\_\_

О перекатке пожарных рукавов на новую складку.

г. Чебоксары

18.05 2017 года.

Мы, нижеподписавшиеся, Качаев Г. В. – председатель комиссии, зав. общежитием №4 Кондратьевой З.Е. – член комиссии, начальник штаба ГО и ЧС Аврамов В.Ф. – член комиссии составили настоящий акт в том, что в общежитии №4 проведена перекатка 18 (восемнадцати) пожарных рукавов на новую складку.


  


Качаев Г.В.

Кондратьевой З.Е.

Аврамов В.Ф.

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. ректора ФГБОУ ВО  
«ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»

  
В.Н. Иванов  
«18» 05 2017 г.

## А К Т

### проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов

Комиссия в составе председателя: руководителя службы по ОТ Табакова С.Г. и членов комиссии: коменданта ОБЩЕЖИТИЯ №4 Кондратьевой З.Е., ответственной за противопожарное состояние корпуса и слесаря-сантехника Абдрахманова Р.А., в соответствии с п. 89 Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны:  
на первом этаже – ПК - 1,3,9;  
на втором этаже – ПК - 5,8,16,2;  
на третьем этаже – ПК - 7,10,11,17;  
на четвертом этаже – ПК - 4,6,15,12;  
на пятом этаже – ПК - 13,14,18 проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просушены, перекатаны на новую складку и присоединены к кранам и стволам.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_


«18» 05 2017 г.